

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)



№ RU C-DK.ПБ97.В.00041/19

ЗАЯВИТЕЛЬ

AVK International A/S. Адрес: Smedeskovvej 40, DK-8464 Galten, Дания.
Телефон: +4587542100, +4587542100; E-mail: mavo@avk.dk.

№ 0009415

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

AVK International A/S. Адрес: Smedeskovvej 40, DK-8464 Galten, Дания. Телефон: +4587542100,
+4587542100. E-mail: mavo@avk.dk.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

ФГБОУ ВО «Академия Государственной противопожарной службы Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий».

Адрес: 129366, Россия, г. Москва, ул. Бориса Галушкина, д. 4. ОГРН 1027739451684.

Телефон: +7 (495) 617-27-27 доб. 29-33, Факс: +7 (495) 617-27-29, E-mail: agps-oc@mail.ru.

рег. № RA.RU.11ПБ97 от 01.07.2015 г. Федеральная служба по аккредитации.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Задвижки клиновые, торговой марки AVK:

серии 06, серии 15 (см. приложение 0015282),

выпускаемые по технической документации

изготовителя. Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП):

код ОКПД 2: 28.14.13.120

код ЕКПС:

код ТН ВЭД России: 8481 80 610 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ), ГОСТ Р 51052-2002 «Установки водяного и пенного пожаротушения автоматические. Узлы управления. Общие технические требования. Методы испытаний».

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Акт о результатах анализа состояния производства сертифицируемой продукции № 3790ТР-2018 от 20.11.2018 г. (ОС Академия ГПС МЧС России рег. № RA.RU.11ПБ97 от 01.07.2015 г.);

Протокол сертификационных испытаний № 004-2019 от 25.01.2019 г. (ИЛ ЛСИСТП Академия ГПС МЧС России рег. № RA.RU.21ПБЖ15 от 16.04.2015 г.); схема сертификации 4с.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Паспорт, руководство по эксплуатации.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 28.01.2019 по 27.01.2024

Исполнитель (заместитель руководителя)
Органа по сертификации

Эксперт (эксперты)

Э.И. Бурунин
Исполнитель (заместитель)Э.И. Бурунин
Исполнитель (заместитель)Д.А. Иощенко
Исполнитель (заместитель)

ПРИЛОЖЕНИЕ



К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ №

(обязательная сертификация)

RU C-DK.ПБ97.В.00041/19

№ 0015282

Задвижки клиновые, торговой марки AVK:

- серии 06, с проходом условным диаметром 50, 65, 80, 100, 125, 150, 200, 250, 300 мм, максимальным рабочим давлением 1,6 МПа, ручным и/или электрическим управлением, вертикальным и горизонтальным рабочим положением на трубопроводе, фланцевым типом соединения с арматурой;

- серии 15, с проходом условным диаметром 50, 65, 80, 100, 125, 150, 200, 250, 300 мм, максимальным рабочим давлением 1,6 МПа, ручным и электрическим управлением, вертикальным и горизонтальным рабочим положением на трубопроводе, фланцевым типом соединения с арматурой.

выпускаемые по технической документации изготовителя.



 Руководитель (заместитель руководителя)
 Органа по сертификации

 Эксперт (эксперты)

 Подпись

Э.И. Бурунин

инициалы, фамилия

 Подпись

Д.А. Иощенко

инициалы, фамилия